



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 ПО ЗЕРНОГРАДСКОМУ РАЙОНУ

ул. Чкалова, 10 г. Зерноград, 347740 Телефоны: 8(86359) 4-00-01, E-mail: 54gpn_rmd@mail.ru

Предписание № 20

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» Зерноградского района

Во исполнение решения главного государственного инспектора Зерноградского района по пожарному надзору от «23» марта 2022 года № 20, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «04» апреля 2022 г. по 16 ч. 00 мин. «11» апреля 2022 г. старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Зерноградскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – государственным инспектором Зерноградского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Костенко В.В. проведена плановая выездная проверка объекта защиты – муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колосок» Зерноградского района, по адресу(ам): Ростовская обл., Зерноградский район, х. Чернышевка, пр. Специалистов, 2, совместно с представителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колосок» Зерноградского района – Пушкаревой Татьяны Ивановны.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	не учитывается регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты требования технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем	(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);	10.05.2022г	
2.	не обеспечено проведение 1 раза в год проверки	(п. 30 Правил	10.05.2022г	

	дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);		
3.	не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений в помещении кухни	(п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);	10.05.2022г	
4.	не проводятся не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, не составляются соответствующие акты	(п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);	10.05.2022г	
5.	не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);	10.05.2022г	
6.	не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);	10.05.2022г	
7.	собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона не разработана и не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(далее – ТРопБ) часть 5 статьи 6)	10.05.2022г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по зерноградскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор зерноградского района по пожарному надзору) лейтенант внутренней службы
В.В. Костенко.
«11» апреля 2022г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«11» апреля 2022г.


(подпись)

Заведующая муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» зерноградского района

Т.И. Пушкарева.